ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 21-ПВ 346880, г. Батайск, пер. Городской, д. 20 «23» марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Щербаковой Юлией Владимировной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребёнка-детского сада № 16, ИНН 6141017946, расположенного по адресу: 346880, Ростовская область, город Батайск, переулок Городской, д. 20

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

согласно экспертному заключению ОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону № 08.6-01/1474 от 22.03.2023г., поступившему в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 22.03.2023г. входящий № 1-06/845: (протокол лабораторных измерений № 23-1.5.1.02861 от 20.03.2023г., поступивший в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 20.03.2023г. входящий № 1-06/797):

1. Помещение групповой средней группы (юные программисты) в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 246 лк и составляет 154 ± 12 лк вместо 400 лк).
2. Помещение групповой подготовительной группы (юные астрономы) в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 243 лк и составляет 157 ± 12 лк вместо 400 лк).
3. Помещение групповой подготовительной группы (юные экологи) в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 255 лк и составляет 145 ± 12 лк вместо 400 лк).
4. Помещение групповой ясельной группы в МБДОУ №16 не соответствует требованиям таблицы 5.54 раздел V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю

искусственная освещённость (освещённость, общая ниже допустимого норматива на 290 лк и составляет 110 + 9 лк вместо 400 лк согласно гигиеническим нормативам.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соответствие искусственной освещенности в групповых средней, двух подготовительных, ясельной групп согласно гигиеническим нормативам таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21

Срок – до 01.12.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка-детский сад № 16 по адресу: 346880, Ростовская область, город Батайск, переулок Городской, д. 20.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в отдел надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Сержантова, 3А. каб.24. тел./факс 8(863)223-73-98 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (эл. адрес deti@rpndon.ru) в срок до «01» декабря 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За непредставление в указанный срок информации статьей 19.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения		Щербакова Ю.В.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» 03 2023г. _____ И.Ю. Исаева

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

вручено лично